

לכבוד

משתתפי מכרז לבחירת קבלן לבניית מבני מעבדות ומשרדים בקמפוס המכללה

הנדון- תשובות לשאלות הבהרה- הבהרה מס' 2

מספר סעיף	תאור סעיף	יח' מידה	כמות		
08.00.00.0000	עבודות חשמל				
08.01.00.0000	עבודות חשמל - מבנה NX				
08.01.04.0080	לוח חשמל חדר תקשורת בהתאם לתכניות 2056-NX-P- 03 מבנה לתליה עד X600X2001000	קומפ'	1	חסרה תכנית למבנה סעיף לא ברור	יושלם בהמשך
08.01.04.0090	תוספת ללוחות חשמל עבור קוטב נוסף למא"ז תאורה לצורך ניתוק באפס	יח'	70	מה הכוונה. חסר פרט	יושלם בהמשך
08.02.04.0120	לוח חשמל חדר תקשורת בהתאם לתכניות 2056-NG-P- 033 מבנה לתליה עד X600X2001000 מ"מ (30%) (מקום שמור)	קומפ'	1	חסרה תכנית למבנה סעיף לא ברור	יושלם בהמשך
08.02.04.0125	לוח חשמל ראשי קומה שלישית NG3 מבנה פח X3000X6502100 מ"מ (30%) (מקום שמור)	קומפ'	1	חסרה תכנית למבנה סעיף לא ברור	יושלם בהמשך
08.02.04.0126	לוח חשמל משרדים OPEN SPACE בקומה שלישית NG312 מבנה פח עם דלתות לתליה עד X800X2501400 מ"מ (30%) (מקום שמור)	קומפ'	1	חסרה תכנית למבנה סעיף לא ברור	יושלם בהמשך
08.03.04.0050	לוח חשמל שירות תחנה בהתאם לתכנית 2056-M-P-- 005	קומפ'	1	לא קיימת תכנית	לוחות מצורפים
08.03.04.0060	לוח חשמל תאורת פיתוח בהתאם לתכנית 2056-M-P-- 006	קומפ'	1	כנ"ל	לוחות מצורפים
08.03.04.0070	לוח חשמל גנרטורים בהתאם לתכנית 2056-M-P-007-	קומפ'	1	כנ"ל	לוחות מצורפים
08.03.04.0080	לוח ריכוז מונים בהתאם לתכנית M-P-008-2056	קומפ'	1	כנ"ל	לוחות מצורפים
08.03.04.0090	לוח קבלים לפיצוי כופל הספק KVAR,ACTIVAR 250 תוצרת אל ספק	קומפ'	2	מה הכוונה. חסר פרט	לוח מוכן של חב' הנדסה בע"מ

08.03.04.0100	לוח קבלים לפיצוי כופל הספק ACTIVAR 300 KVAR תוצרת אלספק	קומפ'	2	מה הכוונה. חסר פרט	לוח מוכן של חב' הנדסה בע"מ
08.03.04.0370	לוח חשמל שירות עבור תחנות מיתוג חח"י ותחנת מיתוג פרטית עשוי פוליקרבונט במידות 250300 X מ"מ כולל מאמ"ת תלת פאזי X25A3, ממסר פחת mA 4X40A30, ממסר פחת mA2 40A30 X, שקע ישראלי ו-4 מא"זים עד A16 חד פאזי	קומפ'	2	מה הכוונה. חסר פרט	לוח חשמל שירות עבור תחנת מיתוג ח"ח קופסת פוליקרבונט כפי שרשום וכלל לוח עם מכסה קפיצי כדוגמת תוצרת ארכה/ ניסקו

ב ב ר כ ה,
אורטל איסבה
מנהלת רכש ומכרזים