

11 פברואר 2024

לכבוד : משתתפי מכרז פ' 01/2024
לבחירת קבלן ממונה לעבודות לבנייה והתקנה של מעליות

הנדון : מענה לשאלות הבהרה- הבהרה מס' 2

שאלה	תשובה
1. בקשה - משקופים ודלתות פיר מנירוסטה מוברשת במקום מרוקעת (סעיף 4.2 מפרט יועץ).	המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בין החלופות במסגרת אישור תגמירים
2. להתחבר ללוחות הפיקוד של מעליות ניתן רק בעזרת מערכת התצוגה של ספק המעליות, שלא נדרש לספק (סעיף 4.14 ד/4 מפרט יועץ).	יש לספק 2 מגעים יבשים לתקלה ואזעקה ולחיבור למערכת בקרת מבנים
3. מעליות 1,4 לעומס 1800 ק"ג עם מידות התאים אשר, לפי תקן מעליות, מתאימים ל2000 ק"ג.	להקטין את רוחב התאים ל1400 מ"מ
4. נדרש לספק מערכת אינטרקום מתוצרת רם-טל (סעיף 4.16 מפרט יועץ). החברה כבר לא קיימת בשוק.	כל אינטרקום יענה על הדרישות
5. סעיף 4.16 מפרט יועץ – כולל חיווט וצנרת מחדר מכונות ועד לעמדת בקרה, היכן נמצאת עמדת בקרת מעליות? למה שקבלן החשמל בפרויקט לא יבצע תשתיות וכבילה מעמדות בקרה לפיר מעליות?	באחריות קבלן חשמל

בברכה,



אורטל אלטבה
מנהלת רכש ומכרזים