

לכבוד :

משתתפי מכרז פ' 02/2025

לבחירת קבלן ממונה לעבודות תקשורת, בקרה ומערכות בטחון לקמפוס המכללה

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה- הבהרה מס' 4

מספר שאלה	פרק	מס' סעיף במכרז	עמוד במכרז אשר אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובה
1	כתב כמויות	18.2.010	3	1. אני מבקש אישור להציע תוכנת הקלטה וניהול וידאו NX תוצרת קליפורניה- ארה"ב, תוכנה חכמה ידידותית ביותר למשתמש הנמכרת בישראל כעשר שנים במאות פרויקטים כגון: בית חולים רמב"ם, עיריית עכו, הקניון הגדול בארץ D CITY, תומר משרד הבטחון, בית משפט בחיפה, תשתיות נפט ואנרגיה, אחוזות רובינשטיין, מעגן מיכאל (כל פרויקט הנ"ל עובד עם מאות מצלמות) , הזרע ועוד.	מאושר
2	כתב כמויות	18.2.020	3	1. נתבקשנו להציע הקלטה ב- RAID 5	

דיסקים המתאימים למערכת	במוד הקלטה זה חייב מינימום של 3 דיסקים קשיחים, איזה דיסקים תעשייתיים כמובן של DELL להציע?				
מאושר	1. מערכת הקלטה עם שרת DELL R520 - לא נמכר יותר – לידיעה, השרת שמחליף אותו הוא שרת מסוג DELL R760 , למען הסדר הטוב צריך לתקן את הדרישה.	3	18.2.020	כתב כמויות	3
טעות סופר- יש צורך ב- WIN SERVER	1. בדרישות הטכניות, בסעיף "מערכת הקלטת וידאו" "תוכנת המערכת תהיה מבוססת WIN 10" לידיעה בשרתים של DELL ניתן להתקין רק את תוכנת החלונות הבאה: WIN Server 2022 - אבקש לתקן.	12	3.8	מפרט טכני מערכת בטחון – מערכת הקלטת וידאו	4
לא ניתן להגיש גיבוי חם שאיננו בתצורת שרת	1. האם חייב להציע שרת גיבוי חם? האם ניתן להציע גיבוי חם בתצורה אחרת ובתנאי שהמצלמות יוקלטו באופן אוטומטי בשרתים אחרים? מה שיחסוך עלות של שרת.	3	18.2.020	כתב כמויות	5.

מאושר עפ"י הקיים	במכרז מבקשים באישור קיום ביטוח צד "ג" 8,000,000 ש"ח בפוליסה שלנו יש רק 4,000,000 ש"ח חבות המוצר הנכם מבקשים 6,000,000 ש"ח ואחריות מקצועית 3,000,000 ש"ח ובפוליסה משולבת (אחריות מקצועית וחבות המוצר) - יש לנו כיסוי 2,000,000 ש"ח האם יש צורך להגדיל את הביטוח הקיים?? או שניתן עפ"י הביטוח הקיים שלי?	53-54/ נספח - 47.6 א'	47.4	פרק ז'	6
טעות סופר	נראה שחלה טעות.... מצוין שם שאנחנו ממונים על בניה והתקנת מעליות	38	25.1	נספח ב' פרק ג' - מהלך ביצוע העבודה	7.
טעות סופר	רשום שמנהל העבודה המוסמך הינו הנדסאי בבניןהאם זו טעות??	38	25.2	נספח ב' פרק ג' - מהלך ביצוע העבודה	8.

בברכה,
אורטל אלטבה
מנהלת רכש ומכרזים