

לכבוד :

משתתפי מכרז פ' 02/2025

לבחירת קבלן ממונה לעבודות תקשורת, בקרה ומערכות בטחון לקמפוס המכללה

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה- הבהרה מס' 8

מספר שאלה	פרק	מס' סעיף במכרז	עמוד במכרז אשר אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	מענה
1			ערבות להבטחת ההצעה	מבוקש לשנות בנוסח כך שבמקום שיהיה רשום יש להכניס את תאריך פרסום המדד האחרון לפני מועד החתימה על יופיע תאריך) ההסכם פרסום המדד האחרון ביום פרסום המכרז בעיתונות – הינו 3.4.2025.	בקשה נדחית
2		13	96	אופי העבודות המבוקשות בגינן אישור אינו תואם את תנאי הסף ואת העבודות נשוא המכרז, אנו מבקשים לשנות כך: למציע מחזור שנתי בתחום העבודות תקשורת בקרה וביטחון הנו לפחות 8,000,000 לא כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2022-2024.	אנו דורשים כי תנאי סף יכללו מחזור שנתי בתחום עבודות תקשורת פסיבית ואקטיבית, בקרת כניסה וביטחון- מאושר עדכון מחזור העבודות ל- 5,000,000 ₪ בין השנים 2022-2024
3		13.2.3	96	מבוקש לשנות את הני"ל כך שמנהל מורשי חתימה ו/או מנכ"ל יאשרו זאת ועו"ד יאמת חתימה בתצהיר. הני"ל לא בסמכותו של רו"ח לאישור הליך משפטי.	בקשה מתקבלת. אפשר לחילופין
4		13.3	96	מבוקש לשנות את הני"ל כך שמנהל מורשי חתימה ו/או מנכ"ל יאשרו זאת ועו"ד יאמת חתימה בתצהיר. הני"ל לא בסמכותו של רו"ח לאישור הליך משפטי.	בקשה מתקבלת. אפשר לחילופין.
5		תצהיר ובכל תצביר בנוסח	95	בחברות ציבוריות מקובל כי ישנם מס' מורשי חתימה עפ"י פרוטוקול סמכויות שנקבע, ע"כ אנו	בקשה מתקבלת

	מבקשים להבהיר כי בכל מקום בו רשום "לכל דבר וענין" תהא הכוונה לכל דבר וענין ביחס למכרז זה/הליך זה/ התקשרות חוזית זו.		דומה אחר		
מאוסר. יעלה קובץ אקסל לאתר המכרז.	נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל ולהגישו בקובץ אקסל ע"ג דיסק נייד בצירוף העתק קשיח ולא דרך בינארית			כתב כמויות	6
לא מאוסר	האם ניתן להציע מערכות מבוססות NVR הקלטה אפליינס כדוגמת היקווין	10	ג.ג.3	מפרט טכני בטחון	7
נדרשת אנליטיקה ללא צורך בזיהוי נפילה	נבקש להבהיר את הבקשה לאנליטיקה לזיהוי נפילה, האם הדרישה הינה מנדטורית?	11	1.2	מפרט טכני בטחון	8
סעיף 1.7 מבוטל.	נבקש להבין את השוני בין הדרשת סף, נראה כי הדרישה חוזרת על פניה	3	1.7+1.8	מפרט טכני תקשורת	9
הסעיף הינו סעיף כללי המציג את תכולת עבודת הקבלן המבצע	בסעיף זה נרשם כי כלל המערכות צריכות לכלול בתוכן את עלות הכבילה. יחד עם זאת יש סעיף כבילה בנפרד ועל כן נבקש להבין היכן נדרש לתמחר את הכבילה	4	3.1.2	מפרט טכני תקשורת	10
מאוסר חלקי- ראה פירוט/הסבר : 1. פרק 18.1 – בקרת כניסה לא הוגדר ציוד ספציפי והנ"ל יאוסר עפ"י מפרטים טכניים שיתקבלו מהמזכיר. 2. פרק 18.2- למערכת ניהול הוידאו והקלטה, הוגדרו 3 אופציות כולל שרתים. 2.1. מצלמות- לא הוגדר מוצר ספציפי. יאוסר עפ"י מפרטים טכניים שיתקבלו מהמזכיר. 3. פרק 18.3- תשתיות תקשורת הוגדרו דרישות סף שלא יאוסרו שוו"ע שאיננו עומד בתקנים שהוגדרו. 3.1. ציוד אקטיבי- הוגדרו 2 פתרונות שהם המשך ישיר לציוד הקיים כיום אצל הלקוח.	נבקש להבהיר שלכלל הציוד אשר מופיע במפרטים הטכניים ניתן להציע ציוד שוו"ע אשר עומד במצויין במפרטים הטכניים			מפרטים טכניים	11

בברכה,
אורטל אלסבה
מנהלת רכש ומכרזים