קן. שניה
צפון

מקרא:

דלתות סבובורות :

- נטפאל שטעים מעל הנרה כולל 2 שטחי חשמל חד פאמיים 9ANA (בהתאמה N-2 "ביטמל" (חדות חשמל ראה תוכנית מס 2056-NG-L-003)
- נע בטרת דלת כניסה חשמלית מבוטות בגובה 140 מ. מים בטופסא #55 (באמצעות קורא כרטיס/קוד/אינטרקום) דלת חמיה בטפסא חשמל ו/או בחוראה אש ממכניית אש

דלתות שחורר שטן :

- הכנה לחצן שחרור עשן צינור #25 מלם עד לתעגת חשמורת הכרונה בהנכנת הנרה

מערכת גילוי אש משולבת כריאת חורום :

- גלאי עשן מער' גילוי אש בחלם חשמל
- לחצן אזעקת גילוי אש. H=160
- צופר ותראה עם נצנץ על ממסרסרה גבוהה בחדר חשמורת. התקנה H=2.50 מעל דלת
- שלט מאיר "מופעל כיבוי" בחדר חשמורת ע"י גז לכיבוי. התקנה H=2.50
- צופר ותראה מער גילוי אש H=2.50 מעל דלת
- מיכל כיבוי עם גז FM200 בחלם חשמל
- מנורת סימון של גלאי עשן בחלם חשמל
- מערכת חשמורת זו מסרית ונמנאת בחדר "אחוז המכונה" ומחוברת למערכת וגילוי וכיבוי האש
- דגש זרימה מער' פסיקנמרים מחוברים למער' גילוי/כיבוי אש

מצלמות :

- מצלמות פנים מחוברות/מתוכר בגובה הנרה הכנת צינור #20 מלם עד לתעגת חשמורת הכרונה בנתנכנת חנרה ותלכות שומרת
- מצלמות חוץ בכוך ראנטי 3.5 מ'-H הכנת צינור #20 מלם עד לתעגת חשמורת הכרונה בחנרה בחוץ ובמבנה

פרט A
הכנה לדלת סבובורת