ק. שלישית
צפון

ק. שלישית
דרום

מקרא:

דלתות מבוערות :

- N – עופסאת שקעים מעל תקרה כולל 2 שקעי חשמל חד פאזיים 16A מאוט (דוגמת N-2 לימור) (תוכנית חשמל ראו תכנית בת מבנית מס' 2056-NG-L-040)
- נכו בנות דלת כניסה חשמלית מבוטחת בגובה 1.40 מ. סיום בטופסא #55 (באפעמות קורא כרטיס/עדוי/אינטרפון) דלת ותפיה בנפסנת חשמל (עש בהתאמה אש מסרכיית אש
- ד

חלונות שחודר עשן :

- ע – הבנה לחלון שחודר עשן ציבור #25 מלם עד לתעלת תקשורת הרחבה בגובה תקרה

מערכת ביקרי אש משולבת כריות חודרם :

- ל – גלאי עשן מעל ביקרי אש בתוך חשמל
- ג – לחצן אזעקת ביקרי אש. H=160
- ▲ – צופר התראה עם נצנץ על כמסרטרה גבוהה בתוך תקשורת. התבנה H=2.50 מעל דלת
- ביקרי הופעל – שלט מאר "הופעל ביקרי" בתוך תקשורת ע"י גז ביקרי. התבנה H=2.50
- ⧗ – צופר התראה מעל ביקרי אש H=2.50 מעל דלת
- ⊙ – מיכל ביקרי עם גז FM200 בתוך חשמל
- ▽ – מבנות סימון של גלאי עשן בתוך חשמל
- ◉ – מערכת תקשורת דו מסרית הנמשאת בתוך "אוזר המכסה" ומחוברת למערכת ביקרי וביקרי ואש
- F – רגש זרימה מעל סמרינקלרים מחוברו למעל ביקרי/ביקרי אש

מצלמות :

- מצלמת פנים מתוקנת/מהיר בגובה תקרה הבנת ציבור #20 מלם עד לתעלת תקשורת הרחבה בגובה תקרה ודרכות קמטית
- מצלמת חוץ בתוך ולחצני 3.5 מ. H=
הבנת ציבור #20 מלם עד לתעלת תקשורת הרחבה בתקרה בתוך המבנה

פרט A
הבנה לדלת מבוערת