

לכבוד:

משתתפי מכרז פ' 05/2025 לבחירת קבלן לביצוע עבודות ריהוט כללי לבניין NX

הנדון: מענה לשאלות הבהרה- הבהרה מס' 1

מספר שאלה	פרק	מס' סעיף במכרז	עמוד במכרז אשר אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובה
1	17 – שולחנות עבודה, לימוד, משטחים ושולוחות	17.4	22	שימו לב: המערכת כוללת רגליים וקושרות מפרופיל 50×50 מ"מ. בהתאם למפרט שצורף, צוין כי הפרופילים יהיו בקו אחד עם הפלטה גם בצד החזית – במקום הישיבה. יש לקחת בחשבון כי מיקום זה עלול להפריע להתקרבות נוחה של הכיסא אל השולחן. נשמח אם תשקלו אחת מהאפשרויות הבאות: מעבר לקושרות פנימיות שינוי מידת הפרופיל ל- 40×40 מ"מ, לצמצום ההפרעה.	שתי האפשרויות מקובלות, הדגם הסופי ייבחר לאחר הצגת סט ריהוט מלא לדוגמא.
2	19 – פריטים מיוחדים	19.9	29	חסרות תוכניות לפריטים ש-01 ו- ש-02, התאור של הפריטים כללי מידי ונתון למספר פרשנויות ודגמים	שולחנות ישיבות ש-01, ש-02- ישנן תכניות מפורטות בגיליון הרשימות, לרבות פרט. הדגם ייבחר לאחר הצגת סט ריהוט מלא לדוגמא.